



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Генеральному директору
ООО «ИРСЭТ-Центр»

В.Н. Половникову

пр. Энгельса, д. 27, лит. Ш,
г. Санкт-Петербург, 194156

Почтовый адрес: а/я 86,
г. Санкт-Петербург, 194156

№ _____
На № И/ИП/1 от 21.01.2014

Настоящим подтверждается, что извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ-И производства ООО «ИРСЭТ-Центр» удовлетворяет рекомендациям, изложенным в приложении Р свода правил СП5.13130.2009 (с изм. №1) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и обеспечивает повышенную достоверность формирования сигнала о пожаре посредством контроля уровня запыленности оптической камеры с функцией компенсации чувствительности. Извещатель может формировать сигнал о неисправности и необходимости обслуживания при предельном уровне запыленности.

Результаты анализа характеристик извещателя приведены в отчетной справке (прилагается).

Приложение. Отчетная справка на 6 л. в 1 экз.

Заместитель начальника института
по научной работе

А.В. Матюшин